

ACİL DURUM PLANLARI

1.

I. Çalışma ortamı

II. Kullanılan maddeler,

III. İş ekipmanı

IV. çevre şartları

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre İşveren yukarıdaki hangi maddeleri göz önüne alarak Acil Durumları belirlemesi gerekmektedir?

- A) I, III, IV
- B) I, II, IV
- C) I, II, III
- D) II, III, IV
- E) I, II, III, IV

2.

I. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri

II. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri,

III. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar

IV. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre yukarıdakilerden hangileri acil durum planı hazırlama zorunluluğu yoktur?

- A) I, II, III, IV
- B) I, II, IV
- C) I, II, III
- D) II, III, IV
- E) I, III, IV

3.

I. İlk yardım sağlanması hariç acil durumlara bir müdahale planı oluşturulması

II. 2 yılda 1 tatbikat yapılması

III. Tüm çalışanlara görevleri ve sorumlulukları ile ilgili bilgilerin iletilmesi ve sağlanması

IV. Yüklenicilere, ziyaretçilere, acil müdahale hizmetlerine, resmi makamlara ve uygun olduğunda, yerel halka ilgili bilgilerin iletilmesi

TS ISO 45001-İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Standardının "Acil duruma hazır olma ve müdahale" ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) I, II, III, IV
- B) I, II, IV
- C) I, II, III
- D) II, III, IV
- E) III, IV

4. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre acil durum nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek, acil durum ekipleri arasındaki koordinasyon işlerini gerçekleştirmek, sayım işlerini yürütmek, gerektiğinde ilgili ulusal ve yerel kurumların müdahale ekiplerine bilgi vermek için ekip aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koruma Ekibi
- B) Kurtarma Ekibi
- C) Söndürme Ekibi
- D) İlk Yardım Ekibi
- E) İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı

ACİL DURUM PLANLARI

5. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre İşverenin yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
- B) Acil durumların olumsuz etkilerinden sonra düzeltici faaliyetler başlatmak.
- C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
- D) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
- E) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışını görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre çalışanların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak
- B) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen müdahale etmek
- C) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak
- D) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak
- E) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz

7.

- I. Acil durumların belirlenmesi,
- II. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,
- III. Bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
- IV. Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre Acil Durum Hazırlanması sıralaması aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) I, III, IV, II
- B) I, II, III, IV
- C) I, IV, II, III
- D) II, I, III, IV
- E) II, IV, III, I

8. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi işyerinde meydana gelebilecek acil durumları belirlerken dikkate alınmasına gerek yoktur?

- A) Çalışanların eğitim durumu
- B) Risk değerlendirme sonuçları
- C) Salgın hastalık ihtimali
- D) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
- E) Tehlikeli kimyasalların yayılımı

ACİL DURUM PLANLARI

9. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere hangi ekipten sorumlu veya sorumlular görevlendirir?
- A) Koruma Ekibi
B) Kurtarma Ekibi
C) Söndürme Ekibi
D) İlk Yardım Ekibi
E) İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı
10. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre acil durumların belirlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
- A) Yangın patlama ihtimali
B) Salgın hastalık ihtimali
C) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
D) Belirlenen acil durumlara göre risk değerlendirilmesi yapılması
E) Sabotaj ihtimali
11. İşyerlerinde patlama ve yangın gibi acil durumların belirlenmesi için kontrol listesi hazırlanmasında fayda görülmektedir
- I. Tehlikeli patlayıcı atmosferin oluşma/tutuşma ihtimali
II. Varsa kaynak ve kesme faaliyetleri,
III. Tesiste ürün alan/boşaltan taşıtlar
IV. Yüksek sıcaklık oluşturmeyen makineler
- Acil durum planı hazırlama rehberine göre hazırlanacak kontrol listesinde yukarıdakilerin hangileri olmalıdır?
- A) I, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV
12. Acil durum planı hazırlama rehberine göre aşağıdakilerden hangisi yangın için önleyici tedbir değildir?
- A) Elektrik tesisatının periyodik kontrolü ve olası arıza durumunun derhal yetkili kişilerce giderilmesi
B) Sigara içilebilen alanların sınırlandırılması ve bu alanların işaretlerle belirtilmesi
C) Duman detektörleri
D) Gaz detektörü bulundurulması
E) Kazan dairesi içine yetkili kişiler harici kişilerin girmesinin önlenmesi
13. Acil durum planı hazırlama rehberine göre aşağıdakilerden hangisi ilkyardım ve tahliye gerektiren olaylar için önleyici tedbir değildir?
- A) Risk değerlendirmesi yapılması
B) İlk yardım personeline profesyonel ilkyardım eğitimi aldırılması
C) Çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
D) Belirlenen zaman dilimlerinde çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılması
E) Ramak kala formları oluşturulması ve doldurulmasının sağlanması
14. Acil durum planı hazırlama rehberine göre aşağıdakilerden hangisi acil durumlar için önleyici tedbir değildir?
- A) İlk yardım personeline profesyonel ilkyardım eğitimi aldırılması
B) Bina girişlerine X-Ray cihazı yerleştirilmesi
C) Uygun kişisel koruyucu donanım temini
D) Vanaların gaz sızıntısına karşı rutin kontrollerinin yapılması
E) Risk değerlendirmesi yapılması

ACİL DURUM PLANLARI

15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre 250 çalışanın bulunduğu inşaat şantiyesinde acil durum ekibinde asgari kaç kişi olmalıdır?
A) 52 B) 50 C) 45 D) 35 E) 30
16. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre Çalışanların Görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
B) Ekiplerde görevlendirilecek destek elemanları ve varsa yedekleri belirlenirken işyerindeki vardiya düzeni dikkate alınır.
C) Acil durum ekiplerinde görevlendirilen destek elemanlarının işyerinden ayrılma, yer değişikliği ve benzeri durumlarda yerine yeniden görevlendirme yapılır.
D) Destek elemanlarının adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgilerini içeren liste, işyerinde çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.
E) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere kurtarma ekibinden sorumlu veya sorumlular görevlendirilir.
17. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre hazırlanacak tahliye planında aşağıdakilerden bilgilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?
A) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler
B) İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler
C) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri
D) Belirlenen acil durumlar
E) İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.
18. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre işyerlerinde yapılacak tatbikatlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm işyerleri madenlerde dahil yılda en az bir defa tatbikat yapmalı
B) Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat formu hazırlanır
C) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür
D) Belirlenen periyotlarla tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınır.
E) Tatbikatlara işverence tüm çalışanların katılımı sağlanır
19. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her 10 çalışana kadar bir ilkyardımcı olmalı
B) 2 yılda bir acil durum planları yenilenmeli
C) Her 30 çalışana kadar söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için birer kişi görevlendirilmesi
D) Tahliye planlarının hazırlanması
E) 10'dan az çalışana olan işyerlerinde; söndürme, kurtarma ve koruma ekiplerinin her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az 3 çalışanın destek elemanı olarak görevlendirilmesi
20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre 350 çalışana olan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için ilkyardımcı, söndürme ve kurtarma ekibinde toplam kaç kişi olmalı?
A) 39 B) 45 C) 54 D) 59 E) 69

ACİL DURUM PLANLARI

21. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre 39 çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için ilkyardımcı kaç kişi olmalı?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

22. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre 139 çalışanı olan 3 tehlike sınıfında yer alan işyerleri için acil durum ekiplerinde ilkyardımcı, kurtarma, koruma ve söndürme ekipleri toplam kaç kişi olmalı?

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|
| A) Az Tehlikeli - 16 | Tehlikeli - 23 | Çok Tehlikeli - 30 |
| B) Az Tehlikeli - 17 | Tehlikeli - 24 | Çok Tehlikeli - 31 |
| C) Az Tehlikeli - 15 | Tehlikeli - 22 | Çok Tehlikeli - 29 |
| D) Az Tehlikeli - 14 | Tehlikeli - 21 | Çok Tehlikeli - 28 |
| E) Az Tehlikeli - 13 | Tehlikeli - 20 | Çok Tehlikeli - 27 |

23.

I. İşyerlerinde kimyasal yayılım, parlama veya patlama tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran bölümler.

II. Elektrik ve gaz akışının kesim noktaları, vanaları

III. Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı kroki

IV. Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre yukarıdakilerden hangisi tahliye planında olmalıdır?

- A) I, III, IV
B) I, II, IV
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

24.

I. Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

II. İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler

III. Belirlenen acil durumlar.

IV. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik'e göre yukarıdakilerden hangisi tahliye planında olmalıdır?

- A) I, III, IV
B) I, II
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

25. Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.

I. Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,

II. Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,

III. Kat çıkışları,

IV. Zemin kata ulaşan merdivenler

Buna göre yukarıdakilerden hangileri kaçış yolu olarak kullanılır?

- A) I, III, IV
B) I, II
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

ACİL DURUM PLANLARI

26. Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.

I. Hiçbir kaçış yolları genişliği 80 cm'den az olamaz.

II. Toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla ise kaçış yolunun genişliği 100 cm'den az olamaz

III. Kaçış yolu, aynı zamanda koridor ve hol olarak kullanılıyor ise genişlik 110 cm'den az olamaz.

IV. Yüksek binalarda kaçış yollarının genişliği 120 cm'den az olamaz

Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV

B) I, II

C) I, II, III

D) II, III, IV

E) I, III, IV

27. Yangın Güvenlik Holü, Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü,

I. Yangın güvenlik hollerinin duvarları Yangına en az 120 dk. dayanıklı olmalı

II. Yangın güvenlik hollerinin kapıları Yangına en az 90 dk. dayanıklı olmalı

III. Yangın güvenlik hollerinin taban alanı 3 m² - 6 m² arasında olmalı

IV. Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m²'den az, 10 m²'den çok ve herhangi bir boyutu 2 m'den daha az olamaz

Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV

B) I, II

C) I, II, III

D) II, III, IV

E) I, III, IV

28. Yağmurlama sisteminin olmadığı ve tehlikeli sıvıların bulunduğu yerlerde kaçış uzaklığı tek yön ve çift yönlü olarak en fazla ne kadar olabilir?

A) 20 / 40

B) 30 / 60

C) 15 / 20

D) 15 / 30

E) 15 / 45

29. Acil durumlarda kullanılacak kaçış rampalarının eğimi en fazla ne kadar olabilir?

A) %10

B) %11

C) %12

D) %13

E) %14

30. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 300 çalışanı bulunan bir işyerinde işveren; arama, kurtarma ve tahliye konusunda uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az kaç çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir?

A) 9

B) 18

C) 25

D) 30

E) 31

31. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre işveren; tehlikeli sınıfta yer alan ve 120 çalışanın bulunduğu bir işyerinde söndürme için uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az kaç çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir?

A) 5

B) 3

C) 4

D) 6

E) 1

ACİL DURUM PLANLARI

32. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi acil durum planında asgari olarak yer almaması gereken hususlardan biridir?
- A) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
B) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı
C) Belirlenen acil durumlar
D) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
E) İşyerindeki tüm çalışanların listesi
33. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi acil durum planında asgari olarak yer alması gereken hususlardan biridir?
- A) Risk Değerlendirmesi sonuçları
B) İşyerindeki tüm çalışanların listesi
C) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
D) Varsa asıl işveren-alt işveren sözleşmesi
E) Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri
34. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde Acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Acil durum tatbikatları yılda en az kaç defa yapılmaktadır?
- A) 2
B) 3 ayda 1
C) 1
D) 3
E) Acil durum tatbikatlarının yapılmasına dair herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır.
35. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Madenlerde hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde Acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Acil durum tatbikatları yılda en az kaç defa yapılmaktadır?
- A) 2
B) 3 ayda 1
C) 1
D) 3
E) 6 ayda 1
36. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre;
- I. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
- II. Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
- III. Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak. Hususlarının hangileri çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri arasında yer alır?
- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

ACİL DURUM PLANLARI

37. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, hazırlanmış olan acil durum planları çok tehlikeli işyerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
A) 4 B) 6 C) 1 D) 2 E) 3
38. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Acil durum planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
B) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.
C) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.
D) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve kişisel korumayı esas alır.
E) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
39. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.
B) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanları bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için buldukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.
C) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.
D) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır.
E) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken sadece çalışanlar göz önünde bulundurulur.
40. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Acil durumların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Risk değerlendirmesi sonuçları
B) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
C) Kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri
D) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar
E) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
41. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, asıl işveren ve alt işverenin sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
B) Asıl işverenin hiçbir sorumluluğu yoktur.
C) Tüm sorumluluk asıl işverenedir, alt işverende herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır.
D) İş yerinin bütünü için tüm sorumluluk alt işverene aittir. Asıl işveren isteği üzerine sorumluluk alabilirler.
E) Kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere asıl işverenler sorumludur.

ACİL DURUM PLANLARI

42. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülüklerinden biri değildir?
- A) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
B) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
C) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak.
D) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
E) Acil durumların olumsuz etkilerden korunmak için gerekli tedbirleri alarak, ölçüm ve değerlendirmeler yapmak
43. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Acil durumlar belirlenirken
- I-Risk Değerlendirmesi Sonuçları
II-Personellerin eğitim kayıtları
III-Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
IV-Personel Listesi
- hususlardan hangileri dikkate alınır?
- A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV
44. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, hazırlanmış olan acil durum planları az tehlikeli işyerlerinde en geç kaç yılda bir yenilenir?
- A) 3 B) 2 C) 4 D) 6 E) 1
45. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülükleri arasında değildir?
- A) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
B) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
C) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
D) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
E) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratacak ve koruyucu sistemleri etkileyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
46. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdakilerden hangisi önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler arasındadır?
- A) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.
B) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılmaz.
C) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olmak zorunda değildir.
D) Alınacak tedbirler kişisel korumayı esas alır.
E) İşveren, zararları önlemek adına gerekli tedbirleri almak zorunda değildir.

ACİL DURUM PLANLARI

47. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Acil durum tatbikatları için aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

- A) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
- B) Acil durum tatbikatları ayda bir kez yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
- C) Acil durum tatbikatlarının her yıl yapılma zorunluluğu yoktur.
- D) Tatbikat gerçekleştirilmeden de, aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.
- E) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar işverenin koordinasyonu ile yürütülür.

48. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre;

- I. Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir
 - II. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır
 - III. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. hususlardan hangileri çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili yükümlülükleri arasında yer alır?
- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) II ve III
 - D) I ve III
 - E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1-E	11-C	21-A	31-C	41-A
2-A	12-C	22-C	32-E	42-E
3-E	13-B	23-C	33-C	43-C
4-A	14-C	24-B	34-C	44-D
5-B	15-A	25-E	35-C	45-E
6-B	16-E	26-A	36-E	46-A
7-A	17-D	27-A	37-D	47-A
8-A	18-A	28-D	38-D	48-E
9-A	19-E	29-A	39-E	
10-D	20-D	30-D	40-C	